

青岛黄海学院

青黄院安函〔2024〕4号

关于组织开展暑假前校园安全大检查的通知

各单位、各部门：

2024年暑假临近，为贯彻落实近期山东省教育厅有关安全工作文件精神，有效管控夏季校园安全风险，全面摸清安全隐患和薄弱环节，快速有效实施查改，学校安全稳定工作领导小组办公室将组织开展暑假前校园安全大检查，现将有关事项通知如下：

一、检查内容

（一）学生安全管理措施与安全专题教育情况

- 假期留校学生的食宿安全；
- 是否与学生签订暑期《假期安全告知书》；
- 假前对学生的安全知识教育落实情况：

（1）各学院暑假前召开暑期安全教育主题班会情况；

（2）毕业生离校清查，暑期留校学生的统计及管理安排情况；

（3）开展学生假期外出的交通安全教育，进一步预防和减少道路交通事故；

（4）开展防溺水安全教育，预防溺水事故的发生；

(5) 开展学生网络诈骗危害的宣传教育，防止通网络诈骗对学生的侵害；

(6) 开展学生心理健康测试与摸排，做好重点学生群体的假期活动跟踪。

(二) 重点部位用电用气安全与消防设施器材完好情况

1. 重点检查学生公寓安全用电情况、应急疏散通道畅通情况、消防设施器材完好情况、日常防火巡查情况、宿舍门窗、床梯、栏杆完好情况、宿舍内存放违规物品情况等；

2. 重点检查各餐厅食品安全情况、安全规范用电用气用水情况、防蝇防鼠设施完好情况、疏散通道畅通情况、消防设施器材完好情况、排烟通道检查清洗情况等；

3. 重点检查各实验实训室安全责任书签订情况、化学品安全存放情况、疏散通道畅通情况、消防设施器材完好情况、安全规范用电情况等；

4. 重点检查各教学楼、图书馆、体育馆消防应急疏散通道畅通情况、消防设施器材完好情况、安全规范用电用水情况。

(三) 施工现场安全安全文明施工情况

1. 施工场地围挡等防护设施布设及牢固情况、警告公示牌布置情况；

2. 特种作业人员持证上岗情况、动火作业审批情况；

3. 施工人员安全防护措施情况、安全教育情况；

4. 现场灭火器等消防设施配备、消防疏散通道畅通情况。

（四）防汛防台风落实情况

1. 防汛防台风责任制落实、防汛防台风体制机制建设、防汛预案修订情况；

2. 防汛检查开展情况、防汛防台风准备情况、抢险物资队伍情况、培训演练情况；

二、检查办法

（一）本次检查以自查为主，对照《2024年暑假前安全隐患检查项目清单》，各学院、各部门责任人组织人员对本部门及其下属单位进行一次全面安全检查。

（二）各单位于7月5日17:00前将自查情况送安全管理处。

（三）学校安全稳定领导小组办公室专班于7月8日8:30对学校各安全重点要害部位进行督导检查，检查由分管领导带队，检查签字后报学校安稳工作领导小组办公室。

三、检查小组成员及分工

组 长：刘纪新

副组长：赵国光、崔明明、王维智、崔久岗、李 英、
刘常海、张永军

成 员：各单位（部门）安全管理员

记录员：安全管理处陪同人员

一组由赵国光部长带队，学生工作部、教学工作部、安全管理处参与，主要检查学生安全管理措施与安全专题教育情况。

二组由崔久岗部长带队，后勤保障部、餐饮服务中心、安全管理处参与，主要检查各餐厅食品、用电、用气、用水等安全管理情况以及防汛防台风工作落实情况。

三组由王维智副部长带队，后勤保障部、公寓服务中心、安全管理处参与，主要检查各公寓安全用电情况、违规存放物品情况、疏散通道畅通情况、消防器材完好情况。

四组由刘常海副处长带队，后勤保障部、教学工作部、安全管理处参与，主要检查各实验室安全责任书签订情况、化学品安全存放情况、消防设施器材完好情况、安全规范用电情况。

五组由崔明明部长带队，校园规划建设部、安全管理处参与，主要检查施工现场安全安全文明施工情况。

四、工作要求

（一）要严格按照安全工作“党政同责、一岗双责、失职追责”要求，进一步提高政治站位，把安全检查工作做细做实，防止走过场。

（二）各学院要采取有效措施，对假期留校学生进行一次认真全面的安全知识教育，强化学生的安全意识，提高学生自我防范能力。

（三）要认真组织开展隐患排查整改工作，坚持即查即改，强化隐患整改和闭环管理，切实解决安全管理中的突出问题，确保校园风险隐患动态清零。

（四）各单位在暑假期间应建立预警机制，根据部门情况安

排好假期的安全值班人员，保证信息畅通，完善防范措施，将责任明确到人，防止假期发生安全事故。

附件： 1. 2024 暑假安全大检查责任分工一览表
2. 2024 年暑假前安全隐患检查项目清单

青岛黄海学院

2024 年 6 月 28 日

附件 1

2024 年暑假安全大检查责任分工一览表

工作项目	序号	工作内容	有关要求	责任部门	备注
(一) 防汛(防台风) 防溺水	1	防汛(防台风)救灾工作监督检查、值班值守情况	建立台账	后勤保障部	
	2	防汛(防台风)安全预案、应急预演练和应急措施	建立台账	后勤保障部	
	3	防汛(防台风)、防溺水安全教育	建立台账	各二级学院 学生工作部	
	4	防溺水安全预案、应急预演练和应急措施	建立台账	学生工作部	
	5	防溺水《致家长的一封信》回收回执情况	建立台账	学生工作部	
	6	防汛物资准备情况	现场查看	后勤保障部	
(二) 食品卫生 安全	1	食堂从业人员情况:身心健康、无犯罪证明等	建立台账	后勤保障部	
	2	食堂卫生	现场查看	后勤保障部	
	3	自查食堂隐患整改情况	建立台账	后勤保障部	
	4	校内食堂和超市等过期食材、食品清理	现场查看	后勤保障部	
	5	饮水机和二次供水的蓄水池全面清洗消毒	现场查看	后勤保障部	
	6	大宗食材统一采购或集中配送制度落实	建立台账	后勤保障部	
	7	食堂内天然气是否都按照要求进行维保、燃气报警装置是否都正常	建立台账	后勤保障部	
	1	保安人数是否达标、是否	建立台账	安全管理处	

工作项目	序号	工作内容	有关要求	责任部门	备注
(三) 校园安全		24 小时值班			
	2	门口防撞设施、安保器械配备是否符合要求	现场查看	安全管理处	
	3	门口等重要监控视频保存期限是否达到 90 天	现场查看	安全管理处	
	4	校园封闭化管理	现场查看	安全管理处	
	5	视频监控系统是否正常	现场查看	安全管理处	
	6	门卫管理制度是否齐全	建立台账	安全管理处	
	7	校园安保值班、巡逻记录	建立台账	安全管理处	
	8	外来人员、车辆管理记录	建立台账	安全管理处	
	9	有无隐患排查记录	建立台账	安全管理处	
	10	消防安全责任制	建立台账	安全管理处	
	11	高层建筑水箱是否符合要求	现场查看	安全管理处	
	12	是否建有微型消防站	现场查看	安全管理处	
	13	消火栓是否有水	现场查看	安全管理处 各单位部门	
	14	疏散指示标识、应急照明设备是否齐全	现场查看		
	15	消防控制室是否专人值守	现场查看	安全管理处	
	16	灭火和应急疏散防灾演练	建立台账	安全管理处	
	17	疏散通道、安全出口、消防车通道保持畅通	现场查看	安全管理处 各单位部门	
	18	日常防火检查、巡查记录	建立台账	安全管理处 各单位部门	
	19	有无聚氨酯泡沫彩钢板房	现场查看	后勤保障部	
	20	宿舍有无限电设备	现场查看	后勤保障部	

工作项目	序号	工作内容	有关要求	责任部门	备注
				学生工作部	
	21	校内燃气管道、明火安全,检查餐厅和外包场所	现场查看	后勤保障部	
	22	校园内既有建筑消防验收手续是否齐全	建立台账	安全管理处	
(四) 实验室安全	1	实验室三级联动安全管理责任体系	建立台账	教学工作部	
	2	实验室使用及管理制度	建立台账		
	3	特种设备使用及管理	现场查看		
	4	实验人员安全技能和操作规范培训	建立台账		
	5	实验室危险源管理	现场查看		
	6	实验室废弃物处理	建立台账		
	7	危险化学品药品的储存、摆放、销毁	现场查看 建立台账		
(五) 设施设备管理	1	电梯、锅炉房、配电室等设施是否有巡查记录	建立台账	后勤保障部	
	2	设备操作员是否有培训记录、是否持证上岗	建立台账	后勤保障部	
	3	电梯、锅炉房、配电室等设施规章制度是否健全	现场查看 建立台账	后勤保障部	
	4	配电室内操作工具是否在有效期内	建立台账	后勤保障部	
(六) 学生心理健康问题	1	心理健康主题班会开展情况	建立台账	各二级学院	
	2	学生心理健康普测筛查情况	建立台账	各二级学院 学生工作部	
	3	学生心理健康档案	建立台账	各二级学院	

工作项目	序号	工作内容	有关要求	责任部门	备注
				团委	
	4	学生心理健康信息员队伍建设	建立台账	各二级学院 团委	
	5	心理问题学生心理咨询、重点帮扶工作开展情况	建立台账	各二级学院 团委	
	6	心理健康教育“六个一”行动开展情况	建立台账	各二级学院 团委	
	7	心理健康师资配比达标情况	建立台账	团委	
(七) 校园欺凌 暴力问题	1	自查情况	建立台账	各二级学院	
	2	开展欺凌暴力防治教育活动	建立台账	各二级学院	
	3	调解化解处置情况	建立台账	学生工作部	
	4	应急预案和处置流程	建立台账	学生工作部	
(八) 校园周边 安全	1	校园周边交通安全设施	现场查看	安全管理处	
	2	校园周边出租房屋、酒店、商店等重点场所整治	现场查看	安全管理处	
	3	校园周边网吧、游戏厅、抽奖类游戏等治理情况	现场查看	安全管理处	
	4	校园周边销售电子烟、违规小商小贩、有害玩具、问题食品、淫秽物品等违规违法行为的治理情况	现场查看	安全管理处	
(九) 施工安全	1	施工场地围挡等防护设施布设及牢固情况、警告公示牌布置情况;	现场查看	校园规划建设部	
	2	特种作业人员持证上岗情况、动火作业审批情况;	现场查看	校园规划建设部	

工作项目	序号	工作内容	有关要求	责任部门	备注
	3	施工人员安全防护措施情况、安全教育情况;	现场查看	校园规划建设部	
	4	现场灭火器等消防设施配备、消防疏散通道畅通情况。	现场查看	校园规划建设部	

附件 2

2024 年暑假前安全隐患检查项目清单

场所	序号	主要检查项目	是否存在此隐患	整改措施	整改完成时间	备注
学生公寓	1	宿舍内是否存放电动车（电瓶）？是否有电瓶充电的现象？				
	2	应急疏散生命通道是否畅通？是否存放、安装障碍物？				
	3	消防设施器材检查项目：干粉灭火器的压力表指针是否指在绿区？消防栓箱内水带、水枪是否齐全？应急照明灯是否完好且安装牢固？疏散标志牌是否常亮且安装牢固？是否按时规范填写消防器材月检查卡？防火门是否能正常启闭？闭门器、顺序器是否完好？				
	4	供电线路检查项目：限电设备是否完好？配电箱是否缺盖？断路器和插座是否存在裸露电线？是否存在松动现象？是否存在使用大功率用电器现象？供电线路是否有超载发热有异味现象？是否存在私拉电线现象？是否存在多个接线板串联供电现象？照明器材、空调安装是否牢固？				
	5	日常防火巡查是否按时进行？记录填写是否完整、及时？				
	6	是否做到人走断电？人走锁门？假期是否关闭水阀？				
	7	宿舍门窗是否安全？床梯、栏杆安装是否牢固？				
	8	宿舍内是否存放香烟、打火机、管制刀具、易燃易爆等违规物				

场所	序号	主要检查项目	是否存在此隐患	整改措施	整改完成时间	备注
		品?				
餐饮中心	1	是否在醒目位置公示《食品经营许可证》?				
	2	食品安全自查、进货查验记录是否齐全?				
	3	防蝇、防鼠、防虫设施是否完好有效? 消杀记录是否齐全?				
	4	排烟、排风设备是否完好有效? 排烟管道清洗记录是否齐全符合规定要求?				
	5	燃气检查项目: 燃气管道、阀门是否完好有效? 管道安装是否牢固? 是否作为支撑或悬挂物品? 连接软管中间是否有接口? 长度是否超过 2 米? 燃气流向标识是否清晰? 燃气浓度报警设备是否处于正常工作状态? 间距是否小于 10 米? 灶具是否有熄火保护装置? 燃气维保记录是否齐全?				
	6	餐厅用水是否符合国家规定的生活饮用水卫生标准?				
	7	半成品与成品、生品与熟品在盛放与储存时是否相互分开? 加工工具是否分开使用?				
	8	食品留样是否符合规范? 留样记录是否齐全?				
	9	餐厅内是否存放电动车(电瓶)? 是否有电瓶充电的现象?				
	10	应急疏散生命通道是否畅通? 是否存放、安装障碍物?				
	11	消防设施器材检查项目: 干粉灭火器的压力表指针是否指在绿区范围内(大灶间是否配备了 2 具 8 公斤干粉灭火器)? 消防栓箱内水带、水枪是否齐全? 应急照明灯是否完好且安装牢				

场所	序号	主要检查项目	是否存在此隐患	整改措施	整改完成时间	备注
		固？疏散标志牌是否常亮且安装牢固？是否按时规范填写消防器材日检查卡？防火门是否能正常启闭？闭门器、顺序器是否完好？防火卷帘门升降是否顺畅？门下是否堆放物品影响使用？				
	12	供电线路检查项目：配电箱跨接线是否可靠连接？配电箱前是否有物品遮挡不便于操作？断路器和插座是否存在裸露电线？是否存在松动现象？供电线路是否有超载发热有异味现象？是否存在多个接线板串联供电现象？是否存在私拉电线现象？				
实验实训室	1	实验室负责人与相关实验人员是否签订实验室安全责任书？				
	2	是否开展了实验室安全教育培训？				
	3	实验室物品摆放有序，卫生状况良好，无废弃物品、不放无关物品。				
	4	化学品的购买是否履行审批手续？储存场所有无防盗、防爆、防火等措施？领用手续是否完备？				
	5	化学品应有序分类存放，是否建立实验室化学品动态管理台账？				
	6	化学品包装物上是否有符合规定的化学品标签？				
	7	废液应分类装入专用废液桶中，液面是否超过容量的 3/4 ？				
	8	控制室(控制台) 是否铺设橡胶垫、绝缘垫？				
	9	生物废物、化学废物、生活垃圾等是否分开贮存？				

场所	序号	主要检查项目	是否在此隐患	整改措施	整改完成时间	备注
	10	气瓶存放点是否通风、远离热源、避免暴晒？气瓶存放是否稳固？				
	11	实验室内是否存放电动车（电瓶）？是否有电瓶充电的现象？				
	12	实验室应急疏散生命通道是否畅通？是否存放、安装障碍物？				
	13	消防设施器材检查项目：干粉灭火器的压力表指针是否指在绿区？消防栓箱内水带、水枪是否齐全？应急照明灯是否完好且安装牢固？疏散标志牌是否常亮且安装牢固？是否按时规范填写消防器材月检查卡？防火门是否能正常启闭？闭门器、顺序器是否完好？				
	14	供电线路检查项目：配电箱是否缺盖？配电箱跨接线是否可靠连接？配电箱前是否有物品遮挡不便于操作？断路器和插座是否存在裸露电线？是否存在松动现象？是否存在多个接线板串联供电现象？供电线路是否有超载发热有异味现象？是否存在私拉电线现象？				
其它办公场所	1	楼宇内是否存放电动车（电瓶）？是否存在电瓶充电的现象？				
	2	公共场所应急疏散生命通道是否畅通？是否存放、安装障碍物？				
	3	消防设施器材检查项目：干粉灭火器的压力表指针是否指在绿区？消防栓箱内水带、水枪是否齐全？应急照明灯是否完好且安装牢固？疏散标志牌是否常亮且安装牢固？是否按时规范填				

场所	序号	主要检查项目	是否存在此隐患	整改措施	整改完成时间	备注
		写消防器材月检查卡？防火门是否能正常启闭？闭门器、顺序器是否完好？				
	4	供电线路检查项目：配电箱是否缺盖？配电箱跨接线是否可靠连接？配电箱前是否有物品遮挡不便于操作？断路器和插座是否存在裸露电线？是否存在松动现象？是否存在多个接线板串联供电现象？供电线路是否有超载发热有异味现象？是否存在私拉电线现象？				

注：项目较多时，可以另加附页。

巡查人签字：

安全管理责任人签字：